



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

119991, Москва, ул. Строителей, 8, корп. 2
Тел.: (495) 930-66-45, факс (495) 930-03-63
www.faufccs.ru

30.05.2014 № 530-20334/пр
На № 14/26-СР от 17.04.2014

ЗАО «Системные решения»

ул. 2-я Бауманская, д. 5, стр. 16,
г. Москва, 105005

Федеральный центр ценообразования в строительстве по поставленным вопросам сообщает.

Нормой и расценкой 01 таблицы 20-06-19 части 20 «Вентиляция и кондиционирование воздуха» государственных сметных нормативов ГЭСН (ФЕР) - 2001, утвержденных приказом Минстроя России от 30.01.2014 № 31/пр, учтены затраты на установку внешних блоков мульти-сплит систем массой до 50 кг.

Расход ресурсов на устройство фреоновпровода, а также трассы отвода конденсата принимается по проектным данным без корректировки затрат труда и времени эксплуатации машин и механизмов.

Руководитель

Е.Е.Ермолаев