Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ							
	Управление							
R-743,	Затвор дисковый запорно-регулирующий	см. часть ТМ			комплект	2		
R-744	под приварку	6082-ТЭЦ-ТХОЛ1						
	привод - электрический AUMA; сохранение положения							
	с ручным боковым дублером,							
	с конечными выключателями:							
	с электрон. датчиком положения							
	Класс герметичности В по ГОСТ 9544-2005							
	Ру=25 кгс/см^2, Ду = 700 мм							
	Дискретный сигнал управления подключается к ПТК							
	"Овация" сигнал (DO) к поз. R-743 и поз. R-744							
	Аналоговые сигналы положения подключается к ПТК (РСУ)							
	сигналы (AI) от R-743 и поз. R-744							
	Место установки: ОГК, т/а N3							
	Регулирование давления в трубопроводе пара							
	на коллекторы 21 кгс/см							
	температура рабочая: 285°С...300°С							
	давление рабочее: 1,45...2,1 МПа							

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	6082-КТЦ-А.С		
						ООО "СИБУР Тобольск" Производство ЭТПГ. КТЦ		
Разраб.		Балабанова			11.17	Техперевооружение. Увеличение диаметра перемычек от пара проводов после ТГ-3 в паропроводы 15 ата на производстве ЭТПГ	Стадия	Лист	Листов
							Р	1	6
Н.контр.		Чеснова			11.17	Спецификация оборудования, изделий и материалов	ОП «ПКУ Тобольск» ООО «Стройкомфорт»	

Формат А3