Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица изме-рения	Коли-чество		Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1	Вводно-распределительное устройство размером 2000х600х400, IP54	ТУ 3434-002-86403210-2008		ООО "Энергосберегающая компания"	комп	2			
	с установленной в нем аппаратурой:			Тел.: 741-87-44, 225-23-12					
1.1	Переключатель перекидной Iр=250А	ПРБ 01-250				2			
1.2	Патрон потолочный инд.01140					2			
1.3	Конденсатор защитный	К73-53-1000В-0,47мкФ				6			
1.4	Автоматический выключатель однополюсный Iн=2А	ВА25-29В1				2			
1.5	Автоматический выключатель трехополюсный Iн=40А	ВА25-29С3				2			
1.6	Трехфазный счетчик электроэнергии прямого включения	Меркурий 230ART (5-50А)				2			
						РШУ-1	РШУ-2		
2	Распределительный шкаф размером 2000х800х400, IP54	ТУ3431-001-86403210-2008		ООО "Энергосберегающая компания"					
	с установленной в нем аппаратурой:			Тел.: 741-87-44, 225-23-12					
2.1	Выключатель автоматический трехполюсный Iн=25 А	АЕ 2046М			шт	1	–		
2.2	Выключатель автоматический трехполюсный Iн=16 А	ВА25-29В3			шт	2	2		
2.3	Выключатель автоматический однополюсный Iн=10 А	ВА25-29В1			шт	2	1		
2.4	Блок управления регулируемым электроприводом Iн=2,23 А; Iрег=2,4-4 А	БРП-04		--‖--	компл	1	1		
2.5	Блок управления регулируемым электроприводом Iн=11,14 А; Iрег=9,5-14 А	БРП-08		--‖--	компл	1	1		
2.6	Блок управления регулируемым электроприводом Iн=22,29 А; Iрег=18-25 А	БРП-10		--‖--	компл	1	1		
2.7	Блок управления нерегулируемым электроприводом Iн=2,23 А; Iрег=2,4-4 А	БНН-04		--‖--	компл	1	1		

Согласовано

Инв. ? подл. | Подп. и дата | В зам. Инв. ?

Изм.	К. уч.	Лист	? док	Подп.	Дата
Н. контр.					
Нач. отд.	Жиркова				
Исполнит.	Андреев				

Заказчик: ЭОМ

Торгово-общественный комплекс по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.2/6, стр.1;

ИТП. Автоматика.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

Спецификация оборудования

ООО «КСЕ Инжиниринг