

денных приказом Минрегиона России от 17.11.2008 № 253, затраты на сверление отверстий не учтены.

Вопрос: Просим ответить на следующий вопрос.

Наша организация выполняет внутренние электромонтажные работы по прокладке трубы гофрированной, прямая расценка на данный вид работ отсутствует. По какой расценке активировать данный вид работ?

Ответ: При составлении сметной документации, выбор той или иной расценки на выполняемые работы осуществляется в соответствии с применяемой в проекте технологией производства работ и относится к компетенции заказчика строительства и организации, осуществляющей разработку проектной документации. При этом, выбор норм и расценок действующей сметно-нормативной базы ФСНБ - 2001 для применительного использования в сметной документации (при отсутствии прямых сметных нормативов) рекомендуется осуществлять с учетом максимального соответствия состава работ и ресурсов применяемого норматива фактическим условиям производства работ.

В случае, если проектом предусмотрено последовательное выполнение работ по прокладке гофрированных труб и затягиванию провода в проложенные трубы, при определении сметной стоимости данных работ рекомендуется применение норм и расценок таблиц 08-02- 409, 08-02-412 части 8 «Электротехнические установки» государственных сметных нормативов ГЭСНм (ФЕРм) - 2001, утвержденных приказом Минрегиона России от 04.08.2009 № 321 (далее - Нормативы); в случае, если проектом предусмотрено затягивание проводов в гофрированные трубы и прокладывание гофрированных труб по конструкциям с затянутыми в них проводами, рекомендуется применение норм и расценок таблицы 08-02-413 Нормативов.

Вопрос: Наша организация ведет строительно-монтажные работы по строительству ГРЭС. Выполнение работ по гидроизоляции бетонных поверхностей учитывается в сметной документации по расценке ТЕР 08-01-003-07. По требованию проектной документации эти работы должны выполняться в соответствии со СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» пп. 2.9, 2.10, СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» пп. 2.4, 2.6 и технологической картой «Применение мастики ТЕХНОНИКОЛЬ», т. е. с очисткой поверхности от пыли и грязи.

При предъявлении работ по подготовке поверхности (очистка щетками и обеспыливание) Заказчик считает, что эти работы входят в вышеуказанную расценку.

Просим Вас дать разъяснение, нужно ли дополнительно к расценке ТЕР 08-01- 003-07 применять расценки из сборника ТЕР 13, учитывающие работы по очистке поверхностей щетками от грязи и обеспыливанию.

Ответ: Нормой и расценкой 08-01-003-07 государственных сметных нормативов на строительные и специальные строительные работы, утвержденных приказом Министер-