

Инв. N подл.

Подпись и дата

Взам. инв. N

Пози-ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы оборудования, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Силовое оборудование							
	Бокс для установки модульного оборудования, 220В,50Гц.,	ЩРН-П-4		ИЭК	шт.	1		
	Маркировка ЩА, навесного исполнения							
	Выключатель автоматический 220В,50Гц, 3х10А	ВА47-29		ИЭК	шт.	3		Установить в ЩРН-П-4
	Щит учетно-распределительный, 380В, 50Гц, в составе:							
	корпус металлический ЩУРН-3/42зо-0 36 УХЛ3							
	с вводным автоматическим выключателем-63А ВА47-100,							
	с 2 трехполюсными фидерными выключателями на							
	1х25А, 1х32А типа ВА47-29 с 15 однополюсными фидерными							
	выключателями 10Ах2+16Ах7+25Ах5+32А ВА47-29,							
	с реле времени одноканальным, астрономическим РСЗ-526			ИЭК	шт.	1		Установить сущ. счетчик во ВРУ
	с 1 однополюсным фидерным выключателем							
	АД-12 16А с дифференциальной защитой на ток утечки 30мА							
	навесного исполнения.							
	Маркировка ВРУ							
	Терморегулятор для группы обогревателей ОУ5-Н1, ОУ10-Н1	BILUX T73			шт.	2		

						2013-01- ЭС.СО			
						г.Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ульяновский д. 14 а			
Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Реконструкция павильона "Диксис "	Стадия	Лист	Листов
Рук. группы	Мишин						РП	1	6
Разраб.	Маркелова								
Норм.контр.	Анохина					Спецификация оборудования	ООО "Стройподряд"		