

		ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП,МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА, ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУДО- ВАНИЯ, ИЗДЕЛИЯ, МАТЕРИАЛА	ЗАВОД - ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ, КГ	ПРИМЕЧАНИЯ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Коллектор №7, №8, радиаторного отопления - 2 комплекта (на 4 выхода)							
		1	Коллекторная группа в сборе со встроенными расходомерами 1" х выходы 3/4"	"Valtec" VT.c 595MNХ						
		2	стандарта EUROCONUS для системы отопления на 7 контуров, подкл. 1" ВР, отводы 3/4"			"ЭКВАТОР"	компл.	2		
		3	Вентиль балансировочный Д3/4"	"Valtec"		г.Краснодар ул. Российская, д. 63	шт.	8		
		4	Фитинг с краном UNI 3/4"ВРхUNI 3/4"НР	"Valtec"		т.(861) 274-59-001 ул. Кирова, д. 141	шт.	8		
		5	VTm 202 Соединитель 32х3/4" ВР	"Valtec"		т.(861) 255-31-11	шт.	16		
		6	VTm 202 Соединитель 25х3/4" ВР	"Valtec"			шт.	8		
		7	VT.0620 Автоматический воздухоотводчик	"Valtec"			шт.	4		
		8	VT.0650 Кран дренажный	"Valtec"			шт.	4		
		9	Пробка VT.0600	"Valtec"			шт.	4		
		10	Пресс-муфта НР 32х3/4*	"Valtec"			шт.	16		
		11	Кран шаровый со сгоном ВР-НР 3/4*	"Valtec"			шт.	16		
		12	Ниппель 3/4"х1"	"Valtec"			шт.	4		
		13	Шкаф коллекторный наружный				шт.	2		
		14	Резьбовое соединение под приварку ВР D1*				шт.	4		
		15								
		16								
		17								
		18								
		19								
		20								
		21								
		22								
		23								
		24								
		ПРИМЕЧАНИЕ Фитинги (тройники. муфты,уголки,отводы и.т.п) в спецификацию оборудования не включены согласно ГОСТ21.602-2003"Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования" п.9 и составляются монтажной организацией при производстве работ.								
Взам.инв. N								АВ.838.04.13 - СО- ОВ.1. С "Отопление"		Лист
								Детский сад на 240 мест по адресу г.Новороссийск, Восточный округ ул. Первомайская №10		7
Име. N подл.		Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата			