

Согласовано

Инв. ? подл. Подпись и дата

Инв. ? подл. Подпись и дата

Таблица устройств подключаемых к RS-485						
Наименование устройства					Адрес	
Пульт контроля и управления "С2000-М" (fPU1)					1	
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20П SMD" (aAPR1)					30	
Блок индикации "С2000-БИ" (aAHL1)					31	
Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1" (aKV1)					32	
Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1" (aKV2)					33	
Источник питания "РИП-12 RS" (aG1)					34	
Таблица программирования реле блоков сигнально-пусковых С2000-СП1 (aKV1,2)						
№ п/п	№ блока	Адрес блока	№ реле	№ программы	Время управления	Назначение реле
1	—	32	1	1	—	Запуск насосов
2	—	32	2	1	—	aBIGK1 — "Работа насосов"
3	—	32	3	1	—	aBIGK1 — "Неисправность"
4	—	32	4	—	—	Резерв
1	—	33	1	1	—	aBIGK1 — "Мин. уровень"
2	—	33	2	1	—	aBIGK1 — "Макс. уровень"
3	—	33	3	1	—	aBIGK1 — "Авар. уровень"
4	—	33	4	—	—	Резерв
1.200/13-АПТ						
Педиатрическое отделение №3 поликлиники №2 МБУ ДГБ №10						
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, 23						
Изм.	Кол.	Лист	докл.	Подпись	Дата	
Разраб.	Смирнов			10.13		
Проверил						
Автоматика пожаротушения						Страница 9 Листов
Н. контр.						Таблицы программирования 000 "АТМ "ГОРОД"
Утв.						

Формат А4