

С о г л а с о в а н о

Инв. ? подл. Подпись и дата

№ шлейфа	Раздел	Конфигурация шлейфа (см. примечание)																				Помещения			Аппаратура	Кабель, провод	Длина, м	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Этаж	№				Наименование
аAPR1 (Сигнал–20П SMD)																												
1	1	4	60	–	3	0	0	0	0	0	–	+	–	–	–	+	–	+	–	–	–	–	Подвал	010	Лестничная клетка	МСР3А (1 шт.)	КПСВВна(А)–LS 1х2х0.5	70
2	1	4	60	–	3	0	0	0	0	0	–	+	–	–	–	+	–	+	–	–	–	–	Подвал	025	Коридор	МСР3А (1 шт.)	КПСВВна(А)–LS 1х2х0.5	44
3	1	4	60	–	3	0	0	0	0	0	–	+	–	–	–	+	–	+	–	–	–	–	Подвал	001	Лестничная клетка	МСР3А (1 шт.)	КПСВВна(А)–LS 1х2х0.5	28
4	1	4	60	–	3	0	0	0	0	0	–	+	–	–	–	+	–	+	–	–	–	–	1	124	Лестничная клетка	МСР3А (1 шт.)	КПСВВна(А)–LS 1х2х0.5	62
5	1	4	60	–	3	0	0	0	0	0	–	+	–	–	–	+	–	+	–	–	–	–	1	152	Коридор	МСР3А (1 шт.)	КПСВВна(А)–LS 1х2х0.5	36
6	1	4	60	–	3	0	0	0	0	0	–	+	–	–	–	+	–	+	–	–	–	–	1	106	Лестничная клетка	МСР3А (1 шт.)	КПСВВна(А)–LS 1х2х0.5	12
7	1	4	60	–	3	0	0	0	0	0	–	+	–	–	–	+	–	+	–	–	–	–	2	218	Лестничная клетка	МСР3А (1 шт.)	КПСВВна(А)–LS 1х2х0.5	70
8	1	4	60	–	3	0	0	0	0	0	–	+	–	–	–	+	–	+	–	–	–	–	2	243	Коридор	МСР3А (1 шт.)	КПСВВна(А)–LS 1х2х0.5	44
9	1	4	60	–	3	0	0	0	0	0	–	+	–	–	–	+	–	+	–	–	–	–	2	201	Лестничная клетка	МСР3А (1 шт.)	КПСВВна(А)–LS 1х2х0.5	28
10	1	4	60	–	3	0	0	0	0	0	–	+	–	–	–	+	–	+	–	–	–	–	3	319	Лестничная клетка	МСР3А (1 шт.)	КПСВВна(А)–LS 1х2х0.5	79
11	1	4	60	–	3	0	0	0	0	0	–	+	–	–	–	+	–	+	–	–	–	–	3	339	Коридор	МСР3А (1 шт.)	КПСВВна(А)–LS 1х2х0.5	52
12	1	4	60	–	3	0	0	0	0	0	–	+	–	–	–	+	–	+	–	–	–	–	3	301	Лестничная клетка	МСР3А (1 шт.)	КПСВВна(А)–LS 1х2х0.5	36
13	1	4	60	–	3	0	0	0	0	0	–	+	–	–	–	+	–	+	–	–	–	–	Подвал	009	Помещение подвала	СДУ–М (1 шт.)	КПСВВна(А)–LS 1х2х0.5	62
14	1	4	60	–	3	0	0	0	0	0	–	+	–	–	–	+	–	+	–	–	–	–	Подвал	009	Помещение подвала	СДУ–М (1 шт.)	КПСВВна(А)–LS 1х2х0.5	62
15	1	4	60	–	3	0	0	0	0	0	–	+	–	–	–	+	–	+	–	–	–	–	Подвал	009	Помещение подвала	СДУ–М (1 шт.)	КПСВВна(А)–LS 1х2х0.5	62
16																									Резерв			
17																									Резерв			
18																									Резерв			
19																									Резерв			
20																									Резерв			

1.200/13-АПТ					
Педиатрическое отделение №3 поликлиники №2					
МБУ ДГБ №10					
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Педагогическая,					
Изм.	Кол.	Лист	до	Подпись	Дата
Разраб.	Смирнов		10.13		
Проверил					
Автоматика пожаротушения			Страница	Лист	Листов
			Р	10	
Н. контр.			Конфигурация шлейфов		
Утв.			ООО "АТМ "ГОРОД"		