



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

119991, Москва, ул. Строителей, 8, корп. 2
Тел.: (495) 930-66-45, факс (495) 930-03-63
www.faufccs.ru

24.11.2014 № *1200-2/063/ФЦС*
На № 2332/14/ДЭ от 11.11.2014

ЗАО «Тандер»

ул. Солнечная, 15/2,
г. Краснодар, 350072

Федеральный центр ценообразования в строительстве по поставленным вопросам сообщает.

В нормах и расценках таблиц 20-06-018, 20-06-19 части 20 «Вентиляция и кондиционирование воздуха» государственных сметных нормативов ГЭСН (ФЕР) - 2001, утвержденных приказом Минстроя России от 30.01.2014 № 31/пр, учтены затраты на прокладку коммуникационных трасс (медные трубки, дренаж, питающий кабель) до 10 м.

Затраты на прокладку коммуникационных трасс сверх 10 м могут учитываться в сметной документации дополнительно. При этом, выбор норм и расценок действующей сметно-нормативной базы ФСНБ – 2001 для применительного использования в сметной документации (при отсутствии прямых сметных нормативов) рекомендуется осуществлять с учетом максимального соответствия состава работ и ресурсов применяемого норматива фактическим условиям производства работ.

Руководитель

Е.Е.Ермолаев