



**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для присоединения к электрическим сетям**

№ 7985-01-ТУ

«29» апр 2014 г.

Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания»
(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

ГБУ ГОРОДА МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО»
(полное наименование организации)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: общежитие модульного типа
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: общежитие модульного типа, г. Москва, ул. Котляковская, вл.12
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 90 кВт, в том числе:
 - 3.1. Ранее присоединенная в точке присоединения мощность: 0 кВт.
 - 3.2. Увеличение максимальной мощности по настоящему договору на: 90 кВт.
4. Категория надежности: II
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0.4 кВ
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2014 г.
7. Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы): участок линии КЛ 1 кВ на границе участка заявителя
8. Основной источник питания: ТП 25109, РП 21154, ПС 561 Сумская, ПС 369 Сабурово
9. Резервный источник питания: нет
10. Сетевая организация осуществляет:
 - 10.1. Прокладку необходимого количества КЛ 1 кВ от ТП 25109 до границы участка заявителя, но не менее 2-х.
 11. Заявитель осуществляет:
 - 11.1. Прокладку необходимого количества КЛ 1 кВ от границы участка до вводного кабельного устройства, но не менее 2-х, монтаж соединительных муфт 1 кВ, установку и монтаж вводного кабельного устройства напряжением 380/220 В.
 - 11.2. Организацию расчетного учета электроэнергии. Приборы учета установить в электроустановках заявителя. Система учета должна отвечать требованиям действующего законодательства, в том числе Правилам розничного рынка электрической энергии, ПУЭ, ПУЭЭ, ГОСТ, РД. Обеспечить сдачу системы учета в эксплуатацию в соответствии с требованиями Правилами розничного рынка электрической энергии. В случае установки системы учета электроэнергии ОАО «ОЭК» в своих электроустановках, расчетным будет являться учет на границе балансовой принадлежности. Учет на смежной стороне будет являться контрольным.
 12. Уровень установившегося отклонения напряжения и отклонения частоты в точке присоединения поддерживается по всех режимах, за исключением форс-мажорных обстоятельств, в соответствии с п. 5.2. и п. 5.6. ГОСТ 13109-97 соответственно.
- Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований ГОСТ 13109-97, при наличии у заявителя токоприемников, являющихся потенциальным источником гармонических искажений или несимметрии напряжения.
13. Фактическое присоединение энергопринимающих устройств (в случаях предусмотренных действующим законодательством) будет произведено после осмотра (обследования)

присоединяемых энергопринимающих устройств и выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию объектов Заявителя должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии ОАО «ОЭК» и Заявителя, оформления Акта об осуществлении технологического присоединения на электроснабжение объекта, составления Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, оформления в энергосбытовой организации Договора на электроснабжение.

14. Срок действия настоящих технических условий составляет 3 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Заместитель генерального директора по
реализации услуг



И.А. Силаева

Исп. Юханова Н.В.

