

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод– изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ороситель спринклерный ТРВ розеткой вниз, К=0,07, 57°С Рmin=0,5 Мпа, ”Аква–Гефест”	СBS0– РНО(г)0.07–R1/2/P57.B3		ГК ”Гефест” г.Санкт– Петербург	шт	1139	0,07 (не более)	+10% запас, итого: 1253 +2% запас, итого: 1162
2	Ороситель дренчерный ТРВ розеткой вниз, К=0,07, 57°С, Рmin=0,5 Мпа, ”Аква–Гефест”	ДBS0– РНО(г)0.07–R1/2.B3		ГК ”Гефест” г.Санкт– Петербург	шт	11	0,087 (не более)	+10% запас, итого: 12 +2% запас, итого: 11
3	Насос WILORelix V 5204–3/16/E/K/400–50 Q=16 л/с, Н=68 м, N=14,2KWa	Helix V 5204–3/16/E/K/400–50		WILO	шт	2	234	Частота вращения: 2900 об/м
4	Жокей–насос WILO HELIX EXCEL 414–1/16/E/KS, Q=1,2 м куб./час, Н=90 м, N=0,75KWa	HELIX EXCEL 414–1/16/E/KS		WILO	шт	1	45,2	Частота вращения: 3600 об/м
5	Насос дренажный WILO TMW 32/8 (Qmax=6,0м3/ч; Рmax=5,5м) WILO TMW 32/8			WILO	шт	1	15,7	
6	Узел управления спринклерный УУ–С100/1,6 В–ВФ.04	УУ–С100/1,6 В–ВФ.04		ЗАО ”Спецавтоматика” г. Бийск	шт	2	35(55)	
7	Сигнализатор давления универсальный СДУ–М	ТУ 25.09.026–79		ЗАО ”Спецавтоматика” г. Бийск	шт	2	0,087	
8	Головки муфтовые ГМ–80	ГОСТ Р 53279–2009		ЗАО ”ПО ”Берез”” Московская обл.	шт	2	0,35	
9	Головки заглушки ГЗ–80	ГОСТ 24705– 81		ЗАО ”ПО ”Берез”” Московская обл.	шт	2	0,62	
10	Резьба Ду80	ГОСТ 24705– 81		ЗАО ”ПО ”Берез”” Московская обл.	шт	12	0,53	
11	Резьба под муфту для труб стальных Ду15	ГОСТ 24705– 81			шт	1150	0.05	
12	Муфта для оросителя Ду15	ГОСТ 24705– 81			шт	1150	0,05	
13	Манометр электроконтактный ЭКМ–1У, 1,6 Мпа	ЭКМ–1У		ЗАО ”Спецавтоматика” г. Бийск	шт	4	1,6(не более)	
14	Манометр показывающий верхний предел измерения 16 кгс/см2	МП4–У		ЗАО ”Спецавтоматика” г. Бийск	шт	8	0,9(не более)	
15	Кран трехходовой для подсоединения манометра Ду15	ГОСТ 21345–78		Сантехкомплект	шт	12	0,9	
16	Труба стальная электросварная Ду100	(ГОСТ 10704-91)		ООО ”Сталепромыш- ленная компания” г. Тюмень	м	820		+10% запас, итого: 902
17	Труба стальная электросварная Ду80	(ГОСТ 10704-91)		ООО ”Сталепромыш- ленная компания” г. Тюмень	м	20		+10% запас, итого: 22
18	Труба стальная электросварная Ду65	(ГОСТ 10704-91)		ООО ”Сталепромыш- ленная компания” г. Тюмень	м	267		+10% запас, итого: 294
19	Труба стальная электросварная Ду50	(ГОСТ 10704-91)		ООО ”Сталепромыш- ленная компания” г. Тюмень	м	37		+10% запас, итого: 41