

"Утверждаю"

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 134

"18" марта 2016 г.

г. Переславль-Залесский

При осмотре УК Белая линия, г.Переславль-Залесский ул.Красноэховская д11
выявлены дефекты в работе. Проведение электромонтажных работ по замене электрооборудования в ВРУ и замена магистральных кабелей.

Для устранения выявленных дефектов необходима замена следующих запасных частей:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Работа: Демонтаж старого эл.оборудования в ВРУ		
2	Демонтаж вводного рубильника	шт	1
3	Демонтаж плавких ставок	шт	18
4	Демонтаж ставкодержателей	шт	18
5	Демонтаж вводных шин	шт	3
6	Демонтаж старого электросчетчика	шт	1
7	Установка эл.оборудования в ВРУ		
8	Установка вводного рубильника тип ЯБЛВу-250	шт	1
9	Изготовления кронштейнов для крепежа рубильника	шт	2
10	Установка ставкодержателей (болтовое соединение)	шт	18
11	установка трансформаторов тока(крепление на саморез)	шт	3
12	Высверливание отверстий алюминиевой пластине d-10 мм	шт	7
13	Резка пластины (алюминий) 3*40	шт	1
14	Коммутация ВРУ		
15	Опрессовка наконечников d-50мм с пайкой концов	шт	6
16	Термоусадка наконечников d-50мм	шт	6
17	Подключение вводных кабелей	шт	32
18			
19			
20			

Составили: