

Геолого-литологическая колонка скважины N 3

Глубина подошвы,м	Чощность слоя,м	Литоло- гическая колонка	Описание грунта		
1.20	1.20		насыпной грунт : песок мелкий коричнебый, кварцевый, малой степени водонасыщения, с включением бетона, кирпича намывной грунт : песок мелкий		
6.20	5.00		серый, в интервале 1.20-4.20 м малой степени водонасыщения, 4.20-6.20 м водонасыщеный, с прослоями песка средней крупности		
9.10	2.90		суглинок серый, коричневый, опесчаненный, в интервале 6.20- 7.30 м тугопластичный, 7.30-9.10 м полутвервый, с прослоями песка пылеватого		
11.00	1.90	0	песок мелкий серый, глинистый, водонасыщенный		

Примечания

1. План прокладки газопроводов см. л. 2.

Изм.	Кол.уч	/lucm	N°док.	Подп.	Дата				
Разр	1δ.						Стадия	/lucm	Листо
Проверил						Система газоснабжения			
ГИП							Р	3	
Н.контр.					Профиль наружного газопровода высокого давления Ф630х8,0				
Утв.						טעטאפחטא שטטטגט,ט			