Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1*	Пожарное запорное устройство с электроприводом Э-250/0,25-2							
	У2 IP54, краном шаровым запорным, мощностью N=2,2 кВт,							
	комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками	ПЗУ 16-200 ЭП-нж						
	Ø200, Ру=1,6 МПа	ТУ 4892-001-39003322-01		ЗАО НПП "Электрум - Л"	шт	4	83,0	
2	Пожарное запорное устройство с ручным приводом, комплектно							
	с ответными фланцами, крепежом и прокладками	ПЗУ 16-200 нж						
	Ø200, Ру=1,6 МПа	ТУ 4892-001-39003322-01		ЗАО НПП "Электрум - Л"	шт	11	60,0	
3	Пожарное запорное устройство с ручным приводом, комплектно							
	с ответными фланцами, крепежом и прокладками	ПЗУ 16-100 нж						
	Ø100, Ру=1,6 МПа	ТУ 4892-001-39003322-01		ЗАО НПП "Электрум - Л"	шт	3	28,0	
4	Пожарное запорное устройство с ручным приводом, комплектно							
	с ответными фланцами, крепежом и прокладками	ПЗУ 16-50 нж						
	Ø50, Ру=1,6 МПа	ТУ-4892-001-39003322-01		ЗАО НПП "Электрум - Л"	шт	2	6,0	
5	Манометр технический с радиальным расположение штуцера							
	Ру=1,6 МПа	МП 100 МД - 1,6 МПа			шт	8		
6	Сигнализатор давления универсальный СДУ-М	ТУ 4371-016-00226827-98		ЗАО ПО "Спецавтоматика"	шт	4	0,4	
7	Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцами для							
	контрольного манометра Ø15, Ру=1,6 МПа	11Б186к			шт	8	0,26	
8	Кран шаровой муфтовый проходной Ø25, Ру=1,6 МПа	11Б27п1			шт	4	0,335	
9	Кран шаровой муфтовый проходной Ø15, Ру=1,6 МПа	11Б27п1			шт	4	0,145	
10	Шкаф пожарный навесной с кассетой для рукава Ø51 мм							
	с местом для 2-х огнетушителей (входной отверстие справа)	ШПК - Пульс - 320 Н			шт	10	35,0	
11	Шкаф пожарный навесной с кассетой для рукава Ø51 мм							
	с местом для 2-х огнетушителей (входной отверстие слева)	ШПК - Пульс - 320 Н			шт	12	35,0	
12	Рукав пожарный латексный Ø51 мм, длиной 20 м	Рукав 51 мм			шт	22	7,4	

Согласовано

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
1	-	Зам.	553-11		
Разработал		Березкова			
Проверил		Соколов			
Н.контр.		Мокеева			

Сети противопожарного водопровода на отм. 142,700 и 149,850. Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

ОАО "Институт Гидропроект" г. Москва ОВТС 2011г.

Формат А3