

Вопрос: При прокладке силового кабеля четырехжильного и пятижильного сечением 25, 50, 70 и более в распределительных магистральных сетях внутри здания применяем расценки из раздела кабельные линии до 500 кВ. ТЕРм 8-02-146, 8-02-147- Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, кабель по установленным конструкциям (в зависимости от веса кабеля) экспертиза делает заключение применить по 8-02-402 – кабели по установленным конструкциям двух-четырёхжильным сечением жилы до 10мм², 8-02-401 – кабель с креплением накладными скобами двух-четырёхжильным сечением до 16мм². Из какого раздела применять расценки?

Ответ: Расценки ТЕРм 8-02-146 и ТЕРм 8-02-147 предназначены для прокладки сети к технологическому оборудованию и наружных сетей. Расценки ТЕРм 8-02-402, ТЕРм 8-02-401 сети проводок в зданиях и сооружениях.

Противоречие:

Вопрос. При выполнении электромонтажных работ в здании заказчик не соглашается с применением какой-либо расценки отдела 02 раздела 1, утверждая, что это расценки только для наружных работ. Так ли это?

Ответ. Не так. Расценки ценника следует применять, исходя из технических характеристик выполняемых работ и применяемых материалов. Например:

- прокладка кабеля сечением 2,5 мм² по лоткам: мы применим расценку таблицы 08-02-402, а прокладка кабеля сечением жилы 50 мм² по лоткам – таблица 08-02-147;
- все муфты и заделки (наружной и внутренней установки) находятся в разделе 1;
- расценка 08-02-153 (раздел 1) вообще говорит сама за себя «Короба для прокладки кабелей внутри и снаружи зданий».

Дополнительно с форума:

Если кабель магистральный, напряжением свыше 1 кВ до 35 кВ, и он заходит в здание - то 08-02-148. Если кабель сети электропроводки, напряжением до 1 кВ - то из раздела ГЭСНм-08 "Сети проводок в зданиях и сооружениях" надо подбирать расценку.

По действующим нормам кабели скобами по строительным основаниям не запрещается прокладывать, но, как правило, проектировщики выбирают вышеперечисленные способы прокладок.

для кабеля групповых сетей в трубе ПВХ -413

для групповых кабелей сети освещения по лоткам -402

Если вы кабель в лотках еще и в трубе ПВХ прокладываете (есть одно исключение, когда надо), на этот бред ценообразование вариантов не предусмотрело... , индивидуальную расценку составляйте